

# Protokol o zkoušce . 7337/25 Vodohospodářské laborato e, s.r.o.

Zákazník : **VODA CZ SERVICE s.r.o.**

Ho enice 45, 551 01

Vzorkoval : Bálek Stanislav dne 30.9.25 - 15:00 Typ rozboru : K.krácený rozbor

Datum zahájení zkoušek : 1.10.25 Datum ukon ení zkoušek : 3.10.25

Místo odb ru : **Rad jovice, ÚV výtlak do sít**

íslo vzorku : **7379/25**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	metody
teplota vzorku	°C	<b>12,5</b>	-	±0,5	SN 757342/A
chlor volný	mg/l	<b>0,05</b>	0,3	±10%	SN EN ISO 7393-2/A
pach		<b>p íjatelný</b>	p íjatelný	-	SOP 2-Z34/A
chu		<b>p íjatelná</b>	p íjatelná	-	SOP 2-Z34/A
pH		<b>7,32</b>	6,5 - 9,5	±0,2	SN ISO 10523/A
el. konduktivita	mS/m	<b>62,2</b>	125	±7%	SN EN ISO 27888/A
barva	mg/l Pt	<b>&lt;4</b>	20	-	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(n)	<b>0,51</b>	5	±6%	SN EN ISO 7027/A
TOC celkový org. uhlík	mg/l	<b>1,1</b>	5,0	± 15%	SN EN 1484/A
amonné ionty	mg/l	<b>&lt;0,02</b>	0,50	-	SN ISO 7150-1/A
dusitany	mg/l	<b>&lt;0,020</b>	0,50	-	SOP 2-Z37/A
dusi nany	mg/l	<b>&lt;0,4</b>	50,0	-	SOP 2-Z37/A
chlore nany	µg/l	<b>217</b>	250	±15%	SOP 2-Z37/A
po et kolonií p i 22°C	KTJ/ml	<b>0</b>	200	-	SN EN ISO 6222/A
po et kolonií p i 36°C	KTJ/ml	<b>0</b>	40	-	SN EN ISO 6222/A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinální	KTJ/100ml	<b>0</b>	0	-	SN ISO 7899-2/A
železo	mg/l	<b>&lt;0,02</b>	0,20	-	SN 757385/A
mangan	mg/l	<b>0,25 !</b>	0,050	±8%	SN 757385/A

Vzorek byl odebrán podle postup SOP Vz-1. Hodnocení výsledk bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky . 252/2004 Sb., bez rozlišení závažnosti p ípadného p ekro ení limit . Hodnoty, které limit m nevyhovují jsou ozna eny "!".

Laborato je oprávn na provád t kontrolu jakosti vody podle zákona . 274/2006 Sb. v platném zn ní, íslo laborato e v registru PiVo AS00000403600.

Zkušební laborato . 4036 je odborn zp sobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB St ediskem pro posuzování zp sobilosti laborato í". Metody, na n ŝ se vztahuje OSV D ENÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATO E, jsou ozna eny kódem A, analýzy zajišt né externím dodavatelem kódem S. Protokol m ŝe být reprodukován pouze jako celek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laborato neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

V Pardubicích dne : 3.10.25

Ing. Vlastislav Mácha

