

**Ekologická laborato PEAL s.r.o.**  
Ú Vodojemu 15, 142 00 Praha 4  
Tel/Fax: 241 728 264, 261 711 461

**Adresa: Obec Rad jovice**  
Rad jovice 10  
251 68 Kamenice

**Vzorek íslo: 2610/2025**

**Místo odb ru:** Obec Rad jovice - úpravna vody Rad jovice

Odb r provedl: zákazník

P íjem provedl: Mattisová Renata

**Klasifikace vzorku: pitná voda**

**Legislativa / Hodnocení:** pitná voda - úplný rozbor, dezinfikovaný zdroj, vyhl. .  
252/2004 Sb. v platném znění (Pozn. 2)

Datum odb ru: 21.2.2025 10:30

Datum p íjmu: 21.2.2025 10:40

Datum zahájení rozbor : 21.2.2025 11.40

Datum ukon ení rozbor : 7.3.2025

### **P edb žné výsledky**

*chemické, fyzikální a jiné zkoušky*

Název ukazatele	Jednotka	Výsledek	Výpis a ozna ení limitní hodnoty	Nejistota	Zpracováno dle SOP
mangan	mg/l	<0,020	max. 0,050 (MH)		SOP AAS-plamen-W ()
volný chlor (labor.)	mg/l	0,20	max. 0,30 (MH)	±16%	SOP Cl2-01 ( SN ISO 7393-2)
vázaný chlor (labor.)	mg/l	<0,10			SOP Cl2-terén ( SN ISO 7393-2)
chloryny	ug/l	22	max. 250 (NMH)	±20%	subdodávka (subdodávka)

Poznámka:

V Praze, 7.3.2025