

A T E S T o jakosti výrobku

Číslo objednávky OQ	1210287810	Zákazník	ÚV Radějovice ÚV Radějovice
Číslo objednávky zákazníka e-mail		Sklad	Hlavní sklad
Expedice	18.07.2024	Šarže OQ	040724
Expirace	04.09.2024		

Chlornan sodný UPV PE

Vlastnost	Specifikace	Naměřeno	Vyhodnocení
Rtuť (Hg)	<= 3,50 mg/kg*	< 3,50 mg/kg*	Vyhovuj e
Chrom (Cr)	<= 2,50 mg/kg*	< 2,50 mg/kg*	Vyhovuj e
Kadmium (Cd)	<= 2,50 mg/kg*	< 2,50 mg/kg*	Vyhovuj e
Bromičnany	<= 30,00 mg/kg	< 30,00 mg/kg	Vyhovuj e
Arsen (As)	<= 1,00 mg/kg*	< 1,00 mg/kg*	Vyhovuj e
Nikl (Ni)	<= 2,50 mg/kg*	< 2,50 mg/kg*	Vyhovuj e
Olovo (Pb)	<= 15,00 mg/kg*	< 15,00 mg/kg*	Vyhovuj e
Selen (Se)	<= 20,00 mg/kg*	< 20,00 mg/kg*	Vyhovuj e
Antimon (Sb)	<= 20,00 mg/kg*	< 20,00 mg/kg*	Vyhovuj e
* vztaženo na aktivní chlor		.	Vyhovuj e
Vyhovuje EN 901:2013		Ano	Vyhovuj e
Chlorečnan sodný	<= 5,40 %	< 5,40 %	Vyhovuj e
Aktivní chlor (letní norma)	>= 120,0 g/l	130,0 g/l	Vyhovuj e
Vyhovuje 409/2005 Sb.		Ano	Vyhovuj e

Výše uvedené údaje a skutečnosti jsou převzaty z atestu dodaného výrobcem.

Vytištěno dne	18.07.2024	Kontakt	Žitná Romana
		Email	romana.zitna@oqema.com

Tento dokument je vytvořen elektronicky a je platný i bez podpisu.