VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.,Čechova
laboratoř pitných vod, tel.: 317 726 005
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.312 - ASLAB VÚV TGM Praha

Zadavatel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.
Černoleská 1600
25613 Benešov

Rozbor vody č. 2010/0782

Místo odběru: Radějovice, čp.1
Klasifikace vzorku: Pitná voda **Členění:** voda pitná, veřejné zásob
Odběr provedl: Laboratoř VHS ing. Syslová
Datum odběru: 08.11.2010 09:25 **Datum příjmu:** 08.11.2010 13:00 **Ukončení:** 15.11.2010

Název stanovení	Výsledek	Jednotky	NM	Metoda
pach	0	stupeň		SOP 1
chuť	0	stupeň		SOP 31
barva	2,5	mg/l Pt	± 10,0 %	SOP 2
zákal	0,5	ZF(n)	± 5,0 %	SOP 3
pH	7,1		± 1,0 %	SOP 4
chem. spotř. kysl. manganistanem	1,19	mg/l	± 5,0 %	SOP 6
železo	< 0,050	mg/l		SOP 10
amonné ionty	< 0,050	mg/l		SOP 12
dusitany	< 0,015	mg/l		SOP 13
dusičnany	13,2	mg/l	± 5,0 %	SOP 10
konduktivita	48,90	mS/m	± 3,0 %	SOP 17
chlor volný	0,130	mg/l	± 10,0 %	SOP 16
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml		SOP 20
koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml		SOP 20
počty kolonií při 36°C	0	KTJ/ml		SOP 22
počty kolonií při 22°C	0	KTJ/ml		SOP 22

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.
Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 01.12.2010 vedoucí laboratoře : Ing. Syslová

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.,Čechova
laboratoř pitných vod, tel.: 317 726 005
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.312 - ASLAB VÚV TGM Praha

Zadavatel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.
Černoleská 1600
25613 Benešov

Rozbor vody č. 2010/0861

Místo odběru: Radějovice, čp.20
Klasifikace vzorku: Pitná voda **Členění:** voda pitná, veřejné zásob
Odběr provedl: Laboratoř VHS Janešová
Datum odběru: 29.11.2010 10:30 **Datum příjmu:** 29.11.2010 12:50 **Ukončení:** 02.12.2010

Název stanovení	Výsledek	Jednotky	NM	Metoda
pach	0	stupeň		SOP 1
chuť	0	stupeň		SOP 31
barva	5,0	mg/l Pt	± 10,0 %	SOP 2
zákal	0,7	ZF(n)	± 5,0 %	SOP 3
pH	7,2		± 1,0 %	SOP 4
chem. spotř. kysl. manganistanem	0,61	mg/l	± 5,0 %	SOP 6
železo	0,087	mg/l	± 5,0 %	SOP 10
amonné ionty	< 0,050	mg/l		SOP 12
dusitany	< 0,015	mg/l		SOP 13
dusičnany	6,7	mg/l	± 5,0 %	SOP 10
konduktivita	54,60	mS/m	± 3,0 %	SOP 17
chlor volný	< 0,050	mg/l		SOP 16
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml		SOP 20
koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml		SOP 20
počty kolonií při 36°C	0	KTJ/ml		SOP 22
počty kolonií při 22°C	0	KTJ/ml		SOP 22

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 13.12.2010 vedoucí laboratoře : Ing. Syslová