Oznámení obce Radějovice

Oznamujeme obyvatelům, že v úterý 23.4.2013 v odpoledních hodinách byl zástupcem provozovatele vodovodu, Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o., informován zástupce obce o tom, že ve vodě ve veřejném vodovodu byla zjištěna zvýšená hodnota v parametru barva. Voda měla slabě narůžovělou barvu. K této události došlo pravděpodobně vlivem nedodržení technologického postupu při provozu dávkovacího čerpadla manganistanu draselného používaného pro oxidaci manganatých solí v úpravně vody. Tato látka není jedovatá, používá se mj. jako antiseptikum, a je schválena pro použití v pitné vodě.

Po tomto zjištění došlo k přepojení na náhradní vodojem s pitnou vodou, dále k odčerpání vody z vodojemu, kterým je standardně voda do obce dodávána, a k jeho vyčištění. Současně bylo zahájeno postupné odkalování vodovodního řadu. V souvislosti s odkalováním potrubí a rovněž při výměnách domovních vodoměrů může docházet ke kolísání tlaku ve vodovodním potrubí a k částečnému zakalení vody.

Následně byl dne 24.4.2013 v dopoledních hodinách přepojen vodovodní řad na zdroj pitné vody z přivaděče Želivka.

Přistavené vlečné cisterny s pitnou vodou slouží pro případnou potřebu obyvatel po přechodnou dobu, než bude dokončeno odkalení.

Dovolujeme si informovat obyvatele, že překročení limitní hodnoty v parametru barva nemůže způsobit zdravotní problémy, jedná se pouze o vizuelní nedostatek.

Helena Křížová, v.r.
starostka
obec Radějovice