VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.,Černoleská 1600
laboratoř pitných vod, tel.: 317 723 371
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.400 - ASLAB VÚV TGM v.v.i. Praha 6

Protokol o zkoušce vzorku č. 2013/0567

Zadavatel: **Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.**
Černoleská 1600
25613 Benešov

Místo odběru: Radějovice, čp.1,
Klasifikace vzorku: Pitná voda — Členění: voda pitná, veřejné zásobení
Odběr provedl Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. Kolář
Datum odběru: 25.04.2013 09:00 — Datum příjmu: 25.04.2013 — Ukončení: 26.04.2013

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit	
pach	stupeň	**0**	SOP 1		0	
chuť	stupeň	**0**	SOP 31		0	
barva	mg/l Pt	**18,0**	SOP 2	± 10 %	20	
zákal	ZF(n)	**1,3**	SOP 3	± 5 %	5	
pH		**7,3**	SOP 4	± 0	6,5	
chem. spotř. kysl.	mg/l	**2,05**	SOP 6	± 5 %	3	
železo	mg/l	**0,156**	SOP 10	± 5 %	0,2	
amonné ionty	mg/l	**< 0,050**	SOP 12		0,5	
dusitany	mg/l	**< 0,015**	SOP 13		0,5	
dusičnany	mg/l	**24,5**	SOP 10	± 10 %	50	
konduktivita	mS/m	**32,30**	SOP 17	± 3 %	125	
chlor volný	mg/l	**0,110**	SOP 16	± 10 %	0,3	
mangan	mg/l	**< 0,050**	SOP 11		0,05	
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	**0**	SOP 22		20	
Escherichia coli	KTJ/100 ml	**0**	SOP 20		0	
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	**0**	SOP 20		0	

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.
Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.
Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 25.04.2013 — vedoucí laboratoře : Ing. Syslová